



Република Србија
Општина Ражањ
Општинска управа
Број: 404-296/19-02
Датум: 26.08.2019. године
Трг Светог Саве број 33
e-mail: kancelarija.msp@gmail.com

У складу са чланом 63. став 3. а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: **ЗЈН**) и Конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума бр. 1.1.4./19 – **Реконструкција система јавног осветљења на територији општине Ражањ** (у даљем тексту: **Конкурсна документација**), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: **Комисија**) наручиоца **Општина Ражањ, Ул. Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ**, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованог лица
за отворени поступак јавне набавке бр. **1.1.4./19**

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питања, односно захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор / појашњење од стране Комисије

ПИТАЊА:

1. Обраћамо Вам се у вези позиције фидос стезаљки из спецификације за ЈН 1.1.4/19 Реконструкција система јавне расвете на територији општине Ражањ.

На страни 9 конкурсне документације као стандард за за фидос стезаљке наведен је СРПС Н.Ф.4.101/86. Наведени стандард односи се на пресовани спој клеме и проводника и као што се у броју стандарда види стар је 33 године. Сви реномирани произвођачи струјних клема за ваздушне водове су у међувремену извршили атестирање по стандарду ЕН 50483 који се односи на опрему за СКС у шта, сложићете се, тражене фидос клеме и спадају.

Молим Вас да допуните конкурсну документацију са наведеним стандардом ЕН 50483, како би били у могућности понудити клеме за ваздушне водове реномираних произвођача.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА:

1. Неоснован је коментар заинтересованог понуђача за стандард везан за годину почетка важења. Наиме уколико је стандард још увек на снази, а даље и уколико атестиране лабораторије још увек издају потврду према наведеном стандарду не постоји ограничење за понуђаче да испуне овај услов. Даље, заинтересовани Наручилац је управо из разлога омогућавања веће конкурентности и у свему у складу са законом о јавним набавкама члану 71, став 1. на истој страни 9 конкурсне документације уз захтевани стандард ставио „или одговарајуће“, што управо даје могућност заинтересованим понуђачима да понуде атест испитивања по другом стандарду уколико је он одговарајући.

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. 1.1.4./19